



Centre d'Études et de Recherches  
de l'Industrie du Béton

Direction de la Recherche et de l'Innovation  
e-mail : ouvrages@cerib.com  
fax : 02 37 18 48 68

E<sup>ts</sup> FUSCO  
12 Voie de l'Épinette  
94600 CHOISY LE ROI

N/Réf : BB/CDE 2031/11

Épernon, le 12 mai 2011

A l'attention de Monsieur GALLIZIA

Objet : **Rapport d'Essai**

Monsieur,

Afin de compléter les résultats du rapport d'essai **11 DRI 351**, relatif aux essais d'arrachement sur les blocs EasyTherm, nous vous confirmons que le bloc EasyTherm correspond à la catégorie de support d'enduit Rt<sub>3</sub> telle que définie dans les DTU Maçonnerie (20.1) et Enduits (26.1).

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

**Bernard BARTHOU**  
Responsable Confort du Bâtiment  
Pôle Réseaux & Ville Durables

BP 30059  
28231 ÉPERNON CEDEX  
FRANCE  
Tél. 02 37 18 48 00  
Fax 02 37 83 67 39  
e-mail cerib@cerib.com  
www.cerib.com

M:\Confort du Bâtiment\Courriers\2011\LET 2031-11-BB-FUSCO.doc



Centre Technique Industriel (loi du 22 juillet 1948) SIRET 775 682 784 00027 – NAF 7219Z  
Le CERIB est organisme certificateur, mandaté par AFNOR Certification, pour la certification de produits. Il est notifié par l'État pour le marquage C€ des produits (n° 1164).

